

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С  
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 15/\_\_\_\_\_**

Отрядный с.о.  
Место составления

27.02.2025 г.  
Время 9:24

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Жаркаинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 15 от 10.02.2025 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**  
АХМЕТОВ ЕРНАР БАУЫРЖАНУЛЫ - Исполняющий обязанности начальника Отдела  
БЕКТАСОВ ТЛЕК КАЙРАТОВИЧ - Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Жаркаинского района

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**  
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Кенское отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Ақмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:**

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Кенское отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Ақмолинской области", Ақмолинская область, Жаркаинский район, Кенское, Жастар (УЛИЦА), 5.

**5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 20.02.2025 - 27.02.2025**

**6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V, Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V.

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Кенское отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Ақмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Отсутствует специальный журнал или автоматизированная система по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п. 66, п.п. 9 п. 70 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;;	
2	В здании школы имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения находится в неисправном состоянии. Основание: п. 6 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Двери эвакуационного выхода из спортзала выполнена с открыванием дверного полотна не по направлению выхода из здания. Основание: п. 33 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;;	П. 60 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Двери эвакуационных выходов спортзала и столовой выполнены закрывающимися на замок, без возможности свободного открывания (при помощи запоров или щеколд). Основание: п. 34 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;;	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Не предоставлена техническая документация, в том числе проектная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения. Основание: п. 70 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

*Главный специалист ОЧС* *Бектасов Т.К.*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

*Директор* *Ж. Какенова С.С.*

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «\_\_\_» листах



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.